

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Г У МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55 а, тел/факс (8-384-2) 58-42-64; E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел государственного пожарного надзора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652470, г. Анжеро-Судженск, ул. М.Горького, 25-а факс (38453) 6-14-28 ogpn_ang@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 137/1/74

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Анжеро-Судженского городского округа " Центр развития ребенка -детский сад № 21"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору Галеева Р.Р. от «24» октября 2017 года, № 137 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с

“ 14 ” ноября 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

“ 20 ” ноября 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

проведена плановая проверка

государственным инспектором ОНДПР г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов капитаном вн. службы Вдовушкиной Я.В., МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 21» по адресу : г.Анжеро-Судженск ул. Восстания,80

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **заведующей МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 21» Дороховой И.А.**
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования, которого нарушены	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Отсутствует задвижка с электроприводом для пропуска противопожарного расхода воды	п.11.7* СНИП 2.04.01 -85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»	01.08.2018г	
2	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390»	01.08.2018г	

3	Согласно акта проверки работоспособности от 07.11.17г, непригодны для дальнейшей эксплуатации следующие элементы АУПС и СОУЭ : Прибор «Сигнал-20М»;аккумулятор 7А/ч 12В; блок питания «Скат 1200М»;звуковой оповещатель «Гром12» в количестве 4 штук; ДИП в количестве 40 штук	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390»	01.08.2018г	
4	Выход на чердак не удовлетворяет требованиям (противопожарный люк 2-го типа размером 0,6×0,8 метра).	п.8.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.03.2019	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в _____ августе 2018 года, марте 2019 (квартал, месяц)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НДПР г. Анжеро-Судженска

Вдовушкина Я.В.

(должность, фамилия и инициалы инспектора)


 (подпись) (дата) _____ 2017г.

Предписание для исполнения получил:

заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 21»

Дорохова И.А.

(должность, фамилия и инициалы руководителя или законного представителя)

 "20" 11. 2017г.
 (подпись) (дата)