

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(наименование территориального органа МЧС России)
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55^А, тел/факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-42-28, 58-46-99,
E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 25а
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 371/1/218

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Анжеро-Судженского городского округа " Центр развития ребенка -детский сад № 21"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору Сарафанникова Виктора Николаевича от «29» ноября 2019г. № 371 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

проведена проверка проведена проверка Вдовушкиной Я. В., заместителем главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Анжеро-Судженского городского округа " Центр развития ребенка -детский сад № 21"

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по адресу: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСК, УЛ.ВОССТАНИЯ,80

совместно с Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа "Центр развития ребенка -детский сад №21" Дорохова И.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требования пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Высота перил эвакуационных лестниц составляет 1,08 м (высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м) в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м.	п.1.92* СНИП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» п4.3.4, п. 5.2.1 СП 1.13130 «Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4 часть 4; ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г	01.12.2020	
2.	В коридорах на путях эвакуа-	п.6.25* СНИП 21-01-97 «Пожар-	01.12.2020	

	ции размещены материалы (ковровые дорожки) с неизвестной пожарной опасностью (нормативные показатели В2, РП2, Д3, Т2)	ная безопасность зданий и сооружений»; ст. 4 часть 4; Ф3 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г		
3.	Лестничные клетки не отделены от примыкающих коридоров перегородками с дверями	6.18* СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.4.2.7, п4.4.6 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4 часть 4; Ф3 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г	01.12.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

г. Анжеро-Судженска, Яйского и
Ижморского районов по пожарному надзору

Вдовушкина Я.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» декабря 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

«__» _____ 20__ г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
об устранении нарушений требований
пожарной безопасности

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



_____ (подпись)

М.Л.П.*

_____ (должность, фамилия, инициалы)